

Tuszyn, dnia 14 grudnia 2022 r.

WYJAŚNIENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie w dniu 13 grudnia 2022 r. otrzymał zapytanie dotyczące treści zamieszczonego w dniu 05 grudnia 2022 r. na stronie internetowej BIP ZWiK w Tuszynie zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych w roku 2023.

PYTANIE:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do postępowania nawierteł typu NWZ w których uszczelnienie trzpienia jest niewymienne.

ODPOWIEDŹ :

NIE

Zamawiający nie dopuszcza nawierteł typu NWZ w których uszczelnienie trzpienia jest niewymienne.

DYREKTOR
ZWiK w Tuszynie
mgr inż. Mateusz Wymysłowski